

Юридический адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, ул. Юности, д. 8, офис 1010  
 Фактический адрес: 124460, г. Москва, Зеленоград, проезд №4806, дом 4, стр. 3,  
 2-й этаж, помещение №VI, комната №73

ИНН 7735603784 КПП 773501001  
 р/с 40702810500000055209 в ВТБ 24 ПАО  
 к/с 30101810100000000716 БИК 044525716

### Рекомендуемые предохранители, контакторы, кабели питания и управления для преобразователей серии P300

Модель	Номинальный ток авт. выключателя (А)	Номинальный ток контактора (А)	Сечение входного силового провода (мм <sup>2</sup> )	Сечение выходного силового провода (мм <sup>2</sup> )	Сечение сигнального провода (мм <sup>2</sup> )
<b>1 фаза 220 В</b>					
P300-20S-0004	16	10	2.5	2.5	1.0
P300-20S-0007	16	10	2.5	2.5	1.0
P300-20S-0015	20	16	4.0	2.5	1.0
P300-20S-0022	32	20	6.0	4.0	1.0
<b>3 фазы 220 В</b>					
P300-20T-0004	10	10	2.5	2.5	1.0
P300-20T-0007	16	10	2.5	2.5	1.0
P300-20T-0015	16	10	2.5	2.5	1.0
P300-20T-0022	25	16	4.0	4.0	1.0
P300-20T-0037	32	25	4.0	4.0	1.0
P300-20T-0055	63	40	4.0	4.0	1.0
P300-20T-0075	63	40	6.0	6.0	1.0
P300-20T-0110	100	63	10	10	1.0
P300-20T-0150	125	100	16	10	1.0
P300-20T-0185	160	100	16	16	1.0
P300-20T-0220	200	125	25	25	1.0
P300-20T-0300	200	125	35	25	1.0
P300-20T-0370	250	160	50	35	1.0
P300-20T-0450	250	160	70	35	1.0
P300-20T-0550	350	350	120	120	1.0
P300-20T-0750	500	400	185	185	1.0
<b>3 фазы 380 В</b>					
P300-40T-0007	10	10	2.5	2.5	1.0
P300-40T-0015	16	10	2.5	2.5	1.0
P300-40T-0022	16	10	2.5	2.5	1.0
P300-40T-0037	25	16	4.0	4.0	1.0
P300-40T-0055	32	25	4.0	4.0	1.0
P300-40T-0075	40	32	4.0	4.0	1.0
P300-40T-0110	63	40	4.0	4.0	1.0
P300-40T-0150	63	40	6.0	6.0	1.0
P300-40T-0185	100	63	6.0	6.0	1.0
P300-40T-0220	100	63	10	10	1.0
P300-40T-0300	125	100	16	10	1.0
P300-40T-0370	160	100	16	16	1.0
P300-40T-0450	200	125	25	25	1.0
P300-40T-0550	250	125	35	25	1.0
P300-40T-0750	250	160	50	35	1.0
P300-40T-0900	350	160	70	35	1.0

**Юридический адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, ул. Юности, д. 8, офис 1010**
**Фактический адрес: 124460, г. Москва, Зеленоград, проезд №4806, дом 4, стр. 3,  
2-й этаж, помещение №VI, комната №73**
**ИНН 7735603784**
**КПП 773501001**
**р/с 40702810500000055209**
**в ВТБ 24 ПАО**
**к/с 30101810100000000716**
**БИК 044525716**

Модель	Номинальный ток авт. выключателя (А)	Номинальный ток контактора (А)	Сечение входного силового провода (мм <sup>2</sup> )	Сечение выходного силового провода (мм <sup>2</sup> )	Сечение сигнального провода (мм <sup>2</sup> )
P300-40T-1100	350	350	120	120	1.0
P300-40T-1320	400	400	150	150	1.0
P300-40T-1600	500	400	185	185	1.0
P300-40T-2000	630	600	150*2	150*2	1.0
P300-40T-2200	630	600	150*2	150*2	1.0
P300-40T-2500	800	600	185*2	185*2	1.0
P300-40T-2800	800	800	185*2	185*2	1.0
P300-40T-3150	1000	800	150*3	150*3	1.0
P300-40T-3500	1000	800	150*4	150*4	1.0
P300-40T-4000	1200	1000	150*4	150*4	1.0